

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 26/

Викторовский с.о.
Место составления

17.03.2023 г.
Время 12:2

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль** № 26 от 06.03.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
Куанышбаев Канат Серикович - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района
БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАНТЕКАЯН ЕСИМЖАНУЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)**

970140003870, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес местонахождения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Викторовка, Мира (УЛИЦА), 60.

5. **Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 13.03.2023 - 17.03.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ. Основание: п.4 «Правила

			пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
2	П. 3 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Назначить должностное лицо ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.9 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
3	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести специальный журнал автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
4	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На 1-м и 2-м этаже здания школы привести в соответствие планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
5	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Значительное	Установить знаки пожарной безопасности и указатели мест размещения источников

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		противопожарного водоснабжения (пожарный водоем, пожарный гидрант). Основание: п.1575 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
6	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию (ВЭРС-ПК шлейф №11). Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
7	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	На 2 этаже школы установить на дверях чердачного помещения информацию о месте хранения ключей. Основание: п.28 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
8	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	В столовой привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения. Основание: п.18 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
9	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Со 2-го этажа здания школы обеспечивать возможность людям находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. Основание: п.34 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
10	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	На 1,2 этаже здания школы на путях эвакуации запретить применение горючих материалов

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		несоответствующие классу пожарной опасности для отделки полов(линолеум). Основание: п.36 п.п.3 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
11	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В столовой запретить использования незакрепленной и поврежденной розетки, также светильник не эксплуатировать со снятым плафонам, предусмотренный конструкцией светильника. Основание: п. 86 п.п.2 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
12	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В столовой, кабинет химии электрические розетки установить на горючее основания. Основание: п.79 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
13	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В столовой соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежания опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 24.07.2023
14	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В столовой обеспечить соединительных и ответвительных коробок защитными крышками. Основание: п.82 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;


срок устранения: 24.07.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписей или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Главный специалист ОУС  Курманович Н.С.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Касеева Ж.К. 

17.03.2023 г.

